

Отчет об исполнении предписания
управления надзорной деятельности и профилактической работы Майского и Терского
районов и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР
от 25.03.2019 года № 09/01/08 в дошкольном отделении МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек.

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Систему пожарной сигнализации обеспечить дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией.	ст. 83 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2019	исполнено



Л.И. Балкарова