

Отчет об исполнении предписания
управления надзорной деятельности и профилактической работы Майского и Терского
районов и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР
от 25.03.2019 года № 08/01/07 в МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Оборудовать предусмотренные двери из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара	п. 23 «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390, ст. 4, 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., № 123 ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130.2009	01.07.2019	исполнено



Л.З. Балкарова