



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19. телефон доверия – 8 (8662) 39-99-99

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КБР, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, 6, E-mail: ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
по Майскому и Терскому районам**

КБР, г. Майский, ул. 9-го Мая, 175, тел: 2-15-90, E-mail: ugpnkbr06@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 08/01/07

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Лицей № 1 г.п. Терек»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице законного представителя юридического лица – директора

Балкаровой Людмилы Замдиновны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Главного государственного инспектора Майского и

Терского районов по пожарному надзору от 25.03.2019 № 8,

(наименование органа ГПН)

*ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
10 час. 30 мин. 01.04.2019 по 14 ч. 00 мин. 02.04.2019 проведена плановая выездная проверка*

Государственным инспектором Майского и Терского районов по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Емзешевым Алимом Мухамедовичем,

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории МКОУ «Лицей № 1 г.п. Терек»,

расположенного по адресу: КБР, г.п. Терек, ул. Лермонтова, 74

совместно с

директором МКОУ «Лицей № 1 г.п. Терек» Балкаровой Л.З.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

*В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:*

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязатель- ных требований пожарной безопас- ности	Отмет- ка (под- пись) о выполне- нии (указыва- ется только выполне- ние)
1	2	3	4	5

1.	Оборудовать предусмотренные двери из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара	п. 23 «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ст. 4, 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.07.2019	
----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Майского и Терского

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

районов по пожарному надзору капитан внутренней службы

Емзешев Алим Мухамедович



« 02 » 04 20 19 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор МКОУ «Лицей № 1 г.п. Терек»

(должность, фамилия, инициалы)

Балкарова Людмила Замдиновна

« ____ » ____ 20 ____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору