

Отчет об исполнении предписания прокуратуры Терского района КБР
от 28.08.2020 года № 59 в дошкольном отделении МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4
1.	Не организовано проведение проверок работоспособности имеющихся наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	исполнено

Директор
МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек



 Л.З. Балкарова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 187286919324902990501222314864904856666511501692

Владелец Балкарова Людмила Замдиновна

Действителен с 28.04.2023 по 27.04.2024