Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: «27» июля 2026 г., 07260061000222470194
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому муниципальным районам

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» августа 2026 г., 10 час. 30 мин. № 2607/006-07/34-ВО/П

(дата и время составления предписания)

КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 175

(место составления предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 27 » июля 2026 г., № 2607/006-07/34-ВО/Р, учетный номер проверки 07260061000222470194.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Купов Резуан Русланович – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (государственный инспектор Майского и Терского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Кабардино-Балкарская, р-н Терский, г Терек, ул Лермонтова, Здание 74

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №1 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 0705001518, адрес регистрации юридического лица: 361203, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ТЕРСКИЙ, ТЕРЕК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, ЗД. 74

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» августа 2026 года, 09 час. 40 мин.
по «17» августа 2026 года, 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечивается передача сигнала о пожаре (срабатывании автоматической пожарной сигнализации) в подразделение пожарной охраны . Место выявления нарушения: МКОУ "Лицей №1 г.п. Терек"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Срок устранения нарушения:

23.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить передачу сигнала о пожаре (срабатывании автоматической пожарной сигнализации) в подразделение пожарной охраны

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документ

2. Шлейфы №№ 29,31 автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. Место выявления нарушения: МКОУ "Лицей №1 г.п. Терек"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

23.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Шлейфы №№ 29,31 автоматической пожарной сигнализации отремонтировать и привести в рабочее состояние

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документ и фотоматериал

3. Под лестничным маршем допускается складирование различных горючих материалов. Место выявления нарушения: МКОУ "Лицей №1 г.п. Терек"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Срок устранения нарушения:

23.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Под лестничным маршем запретить складирование различных горючих материалов

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить фотоматериал

4. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара не оборудованы приспособлением для само закрывания. Место выявления нарушения: МКОУ "Лицей №1 г.п. Терек"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

23.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара оборудовать приспособлением для само закрывания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документ

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (государственный инспектор Майского и Терского районов по пожарному надзору) Купов Резуан Русланович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00A01233D4AB2CF4B824B540708FADB145
Владелец Купов Резуан Русланович
Действителен с 18.06.2026 по 11.09.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) подпись

Купов Резуан Русланович - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (государственный инспектор Майского и Терского районов по пожарному надзору), телефон: 88663321590, e-mail: kupovrr@07.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: